



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-grn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 56-05-20/КНД-950-2023 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, 57 27.10.2023

(место выдачи предписания)

Мною, Мирошниченко Юлией Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРИУРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460522, Оренбургская область, р-н Оренбургский, п. Приуральский, ул. Центральная,
д.8; 460523, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Вязовка, ул. Новая, д. 23; 460522,
Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский поселок, улица Кленовая, 16
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

460522, Оренбургская область, р-н Оренбургский, п. Приуральский, ул. Центральная,
д.8:

Согласно п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» организации, реализующие образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования являются объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, требованиям п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц. В нарушение требований п. 101 СанПиН 3.3686-21 дезинсекция в школе проводится 1 раз в месяц без обследований.

Нарушены требования п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20, имеются перегоревшие люминесцентные лампы, не представлен документ, подтверждающий передачу неисправных люминесцентных ламп на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 5, спортивном зале стены и потолок имеют дефекты и повреждения отделки, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в кабинетах № 6, № 15 имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение 2.4.13. СП 2.4.3648-20 в кабинете физика окна помещения не оборудовано регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии, в кабинете № 12 имеются трещины и иные нарушения целостности стекла.

В нарушение п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 санитарные узлы для мальчиков, не оборудованные кабинами с дверями.

460522, Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский поселок, улица Кленовая, 16

Согласно п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» организации, реализующие образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования являются объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, требованиям п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц. В нарушение требований п. 101 СанПиН 3.3686-21 дезинсекция в школе проводится 1 раз в месяц без обследований.

В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница) выполненного из дерева твердых лиственных пород.

В нарушение требований п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 в туалетных комнатах унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

В нарушение п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции храниться совместно.

В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке для приготовления еды (I блюдо, II блюдо) используется алюминиевая посуда. Согласно требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

В нарушение п.2.4.12. п.3.1.11. СП 2.4.3648-20 хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте, а именно в туалетных комнатах.

460523, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Вязовка, ул. Новая, д. 23;

Согласно п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» организации, реализующие образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования являются объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, требованиям п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц. В нарушение требований п. 101 СанПиН 3.3686-21 дезинсекция в школе проводится 1 раз в месяц без обследований.

Нарушены требования п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20, имеются перегоревшие люминесцентные лампы, не представлен документ, подтверждающий передачу неисправных люминесцентных ламп на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете русского языка, имеются трещины и иные нарушения целостности стекла.

В нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет химии не оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме.

В нарушение требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии в перечисленных помещениях: в кабинете № 14 (2 шт.), спортивный зал (18 шт.).

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в горячем цеху потолок, в спортивном зале, в холле 2 этажа стены и потолок имеют дефекты и повреждения отделки, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции храниться совместно.

В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница) выполненного из дерева твердых лиственных пород.

В нарушение требований п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

В нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в группе туалетная комната не оборудована отдельно для мальчиков и девочек.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

460522, Оренбургская область, р-н Оренбургский, п. Приуральский, ул. Центральная, д.8;

1. Обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц.

Срок до 10.04.2024

2. Представить документ подтверждающий передачу неисправных люминесцентных ламп на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок до 10.04.2024

3. Обеспечить проведение влажной обработки стен и потолков с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинете № 5, спортивном зале.

Срок до 10.10.2024

4. Обеспечить проведение влажной обработки и дезинфекции полов в кабинетах № 6, № 15.

Срок до 10.10.2024

5. Оборудовать окна в кабинете физика регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок до 10.04.2024

6. Обеспечить в кабинете технологии, в кабинете № 12 целостность стекла.

Срок до 10.10.2024

7. Оборудовать санитарные узлы для мальчиков кабинами с дверями.

Срок до 10.10.2024

460522, Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский поселок, улица Кленовая, 16

8. Обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц.

Срок до 10.04.2024

9. Обеспечить наличие на пищеблоке стола для работы с тестом (столепница) выполненного из дерева твердых лиственных пород.

Срок до 10.10.2024

10. Обеспечить наличие в туалетных комнатах унитаза индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

Срок до 10.04.2024

11. Обеспечить раздельное хранение на пищеблоке разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции.

Срок до 10.04.2024

12. Обеспечить на пищеблоке посуды для приготовления еды (I блюдо, II блюдо) из нержавеющей стали.

Срок до 10.10.2024

460523, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Вязовка, ул. Новая, д. 23;

13. Обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц.

Срок до 10.04.2024

14. Представить документ подтверждающий передачу неисправных люминесцентных ламп на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок до 10.10.2024

15. Обеспечить в кабинете русского языка целостность стекла.

Срок до 10.10.2024

16. Обеспечить наличие в кабинете химии демонстрационного стола, установленного на подиуме.

Срок до 10.10.2024

17. Обеспечить исправность источников искусственного освещения в перечисленных помещениях: в кабинете № 14 (2 шт.), спортивный зал (18 шт.).

Срок до 10.10.2024

18. Обеспечить проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств потолка на пищеблоке в горячем цеху, стен и потолка в спортивном зале, в холле 2 этажа.

Срок до 10.10.2024

19. Обеспечить раздельное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции.

Срок до 10.04.2024

20. Обеспечить наличие на пищеблоке стола для работы с тестом (столепница) выполненного из дерева твердых лиственных пород.

Срок до 10.10.2024

21. Обеспечить наличие в туалетных комнатах унитаза индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

Срок до 10.04.2024

22. Обеспечить раздельное хранение на пищеблоке разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции.

Срок до 10.04.2024

23. Оборудовать туалетные комнаты (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек.

Срок до 10.10.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИУРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,

460522, Оренбургская область, р-н Оренбургский, п. Приуральский, ул. Центральная,
д.8;
460523, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Вязовка, ул. Новая, д. 23;
460522, Оренбургская область, Оренбургский район, Приуральский поселок, улица
Кленовая, 16

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, 57, тел./факс 77-65-33, cto@56.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.




Специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Мирошниченко Ю.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ г.



(подпись)

В.В. Мирошниченко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: