

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» июля 2024 г., 56240061000211227230

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2407/018-56/1417-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 04 » июля 2024 г., № 2407/018-56/1417-В/ПВП, учетный номер проверки 56240061000211227230.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Чернов Дмитрий Владимирович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственный инспектор города Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
2. Ерыгин Андрей Сергеевич – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (Государственный инспектор города Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
3. Дасаева Елена Александровна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, р-н Оренбургский, п Приуральский, ул Кленовая д. 16
2. обл Оренбургская, р-н Оренбургский, п Приуральский, ул Центральная д 8
3. обл Оренбургская, р-н Оренбургский, с Вязовка, ул Новая, Дом 23

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИУРАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5638010626, адрес регистрации юридического лица: 460522, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ОРЕНБУРГСКИЙ, ПОСЕЛОК ПРИУРАЛЬСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» июля 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «30» июля 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются даты и время фактического начала выездной проверки, а также даты и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада (ст.4,6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.1 СП 4.13130.2013)
г.г. Мещеряков
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
2. не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы (ст.4,6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.1 СП 4.13130.2013)
г.г. Шевяковская С.В.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
3. на кровле здания отсутствует ограждение выполненное в соответствии с ГОС 25772 (ст. 4,6 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ, п. 7.16 СП 4.13130.2013)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций заполнений проемов в них.
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
4. не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию детского сада (ст.4,6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.1 СП 4.13130.2013)
с. Вязовис, г.г. Новоселов
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
5. на кровле здания отсутствует ограждение выполненное в соответствии с ГОСТ 25772 (ст.4,6,90 ФЗ от 22.07.2008 №123 п. 7.16 СП 4.13130.2013)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
6. лестница 3- го типа со второго этажа не соответствует требованиями к эвакуационным лестницам (располагается на расстоянии менее 1 м от оконных проемов, фактически - 0) (ст.4,6,52,53,89 ФЗ № 123, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025

7. высота эвакуационного выхода (в свету) из гардероба на первом этаже менее 1,9 м (фактически 1,78 м) (ст.4,6,52,53,89 ФЗ № 123 от 22.07.2008, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025
8. помещения различных классов функциональной пожарной опасности (ф.1.1 (помещения дошкольных групп), ф.4.1 (помещения общеобразовательные) и ф.4.3.4 (амбулатория) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами) (ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 ФЗ № 123).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.07.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
 Дасаева Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Дасаева Елена Александровна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору), телефон: 83532499378, e-mail: e.dasaeva@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавливавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов 40 минут «30» 07 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

